

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 16^а по улице Комсомольская мкр. ДДЗ
всепланный осмотр

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
1. Обход кровли	Состояние удовлетворительное	Выполнено: профилактическая промывка лицевых стоков и потков мкр. ДДЗ ООО ИТМ
2. Обход подвала	Наличие посторонних предметов в подвале	убрать посторонние предметы из подвала мкр. ДДЗ ООО ИТМ
3. Обход и осмотр наружных стен, фасада межпанельных швов	Состояние удовлетворительное	

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 16^а по улице Комсомольская малая дддд
Весенний ремонт

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
4. Строфобход придомовой территории	Состояние удовлетворительное	
5. Строфобход перекрытий, стен фундамента в подвале	Сквозь портал, стены части фундамента без видимых дефектов и повреждений	

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
И ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ

Дом № 16^а по улице Комсомольская мкр. 20202
Весенний осмотр

Наименование конструкции оборудования и элементов благоустройства	Оценка состояния или краткое описание дефекта и причины его возникновения (с указанием примерного объема работ и места дефекта)	Решение о принятии мер (капитальный или текущий ремонт, выполненный обслуживающим предприятием, текущий ремонт жилых помещений, выполняемый пользователями жилых помещений за их счет)
<p>6. Дефекты внутренних стен, окон</p>	<p>Внутренние стены без видимых дефектов Требуются ремонт окон в подвале</p> <p>мастер <i>Вн</i></p>	<p>Требуются работы арматурных ств стекол в оконных переплетах июнь-июль 2020 ООО ИИ ПЕРХ</p> <p>Аршипова ЕА</p>